

原子力施設等における事故等について

日時		事業所	種別	概要	即報基準	消防本部
H.24.8.4	土	原子燃料工業(株)	火災	シュレッターに紙を挿入したところ、紙詰まりが発生し、その後、爆発音がし裁断した紙から炎が上がったもの。	有	ひたちなか・東海広域事務組合消防本部
H24.9.6	木	日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所	漏えい	再処理施設で汚染を確認したもの。	有	ひたちなか・東海広域事務組合消防本部
H24.10.25	木	日本原子力研究開発機構 大洗研究開発センター	漏えい	JMTR内廃液移送管から汚染が確認されたもの。	有	大洗町消防本部
H24.11.9	金	日本原子力研究開発機構 大洗研究開発センター	漏えい	JMTR内で汚染水の漏れが確認されたもの。	有	大洗町消防本部
H.24.11.9	金	日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所	火災	配電盤のコイルから煙が上がり焦げを確認したもの。	有	ひたちなか・東海広域事務組合消防本部
H24.11.30	金	日本原子力発電(株)	漏えい	管理区域外での洗浄廃液が漏えいしたもの。	有	ひたちなか・東海広域事務組合消防本部
H25.5.23	木	日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所	漏えい	J-PARCハドロン実験施設において放射性物質が漏えいしたもの。	有	ひたちなか・東海広域事務組合消防本部
H26.2.14	金	原子燃料工業(株)	火災	加工工場ペレット加工室Ⅱの総合分電盤から出火したもの。	有	ひたちなか・東海広域事務組合消防本部
H26.7.12	土	日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所	火災	非常用発電機を始動させたところ、発電機から白煙が出たもの。	有	ひたちなか・東海広域事務組合消防本部
H26.7.29	木	日本原子力研究開発機構 大洗研究開発センター	火災	エアコンから発煙したもの。	有	大洗町消防本部
H26.9.11	木	日本原子力研究開発機構 大洗研究開発センター	漏えい	JMTR内で汚染水の水溜りを発見したもの。	有	大洗町消防本部
H26.9.16	火	日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所	火災	第1工学試験棟大実験室の遮断機が燃えたもの。	有	那珂市消防本部
H26.12.19	金	日本原子力発電(株)	火災	送風機吸気フィルタより発煙したもの。	有	ひたちなか・東海広域事務組合消防本部
H27.1.16	金	日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所	火災	J-PARC物質生命第2実験ホールにおいて電磁石の電源を点検中に火花が発生したもの。	有	ひたちなか・東海広域事務組合消防本部
H27.12.17	木	ニュークリアデベロップメント(株)	火災	燃料ホットラボ施設2階電気室コンデンサ盤から煙が発生したもの。	有	ひたちなか・東海広域事務組合消防本部
H28.6.2	木	日本原子力発電(株)	漏えい	管理区域内で放射性廃液が漏えいしたもの。	有	ひたちなか・東海広域事務組合消防本部